

●○●○消火器による破裂事故事例○●○●



平成 21 年 9 月	大阪市大阪府	自宅近くの駐車場に置いてあった消火器を触っていたところ、 消火器が破裂し頭部を直撃し、男の子が意識不明の重体
平成 21 年 9 月	福岡県行橋市	倉庫に置かれていた消火器を誤って操作し破裂、男性が負傷
平成 22 年 2 月	滋賀県栗東市	消火器のレバーを握ったところ消火器が破裂し負傷
平成 23 年 7 月	徳島県那賀町	工事中に放置されていた消火器を移動する際、誤ってレバーを握ったところ 消火器が破裂し顎を直撃、男性が負傷
平成 23 年 7 月	鹿児島県霧島市	野外にある消火器を動かしたところ消火器が破裂、男性が負傷
平成 23 年 8 月	栃木県佐野市	放置されていた消火器の放出操作をしたところ消火器が破裂し、男性が負傷
平成 23 年 9 月	大分県宇佐市	産廃処理中、誤って消火器が操作されて破裂、男性が死亡
平成 25 年 6 月	宮城県仙台市	消火剤を放出させようと操作したところ、消火器が破裂、男性が負傷
平成 25 年 7 月	岡山県倉敷市	消火剤を放出させようと操作したところ、消火器が破裂し顔面を直撃、男性が重傷